



UWAGI:

- zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać kablem YKY 4 x 6 mm z istniejącej szafki oświetleniowej przy ul. Zielonej
- oraz z istniejącego ciągu oświetleniowego ul. Zielonej
- oprawy oświetleniowe typu ZSD-70 prod. ELGO na słupach oświetli
- wspólnie z kablem należy układać w wykopie drut stalowy ocynkowany
- skrzyżowania kabla z drogą, przejazdami oraz istniejącym gazociągami wykonać w rurach typu AROT fi 63 mm
- końcowe słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez pręt typu GA
- a połączenie z uziosem wykonać za pomocą drutu DFeZn fi 6 mm
- załączenie oświetlenia odbywać się będzie poprzez programator as
- w istniejącej szafce oświetleniowej

----- PROJEKT KABELI OŚWIETLENIA