



AB 1156

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001AC 014
OMS, EMS,
BHP

10214/13

WPLYNĘŁO 2013-10-24

Kołobrzeg, 17.10.2013

D I M Pracownia Projektowa Dróg i Mostów

ul. Sosnowa 6 a
71-468 Szczecin

Dotyczy : Projektu przebudowy dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Włóścibórz, Piotrowice, Kłopotowo.

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2013 uzgadnia plan sytuacyjny, oraz określa warunki dla omawianej inwestycji:

1. Skrzynki do zasuw wodociągowych oraz włazy studni kanalizacyjnych należy wynieść do rzędnej projektowanego terenu.
 2. Nie dopuszcza się zakrywania nawierzchnią skrzynek zasuw wodociągowych oraz włazów studni.
 3. Wszelkie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, znalezione w czasie prac a nie naniesione na mapach sytuacyjno – wysokościowych, należy zgłosić do MWiK.
- Całodobowy telefon alarmowy MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu – 994.
4. Istniejący hydrant p.poż. znajdujący się pomiędzy hektometrem PŁ 2 0+328,94 a KL 2 0+353,71 należy przesunąć poza obręb jezdni.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
d/s Eksploatacji
Piotr Moździerz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Opracował: T. Kajda 943523496

Sekretariat:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.plLaboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13Ujęcie Wody:
+48 94 35 438 97Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79Dział Sprzedaży:
+48 94 35 464 25Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95Dział
Eksploatacji Gmin:
+48 94 35 197 73Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994