

WPŁYNEŁO 2013-11-05



G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM”
ul. Sosnowa 6A / wejście E
71-468 Szczecin

E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak / Wasze pismo

Nasz znak / Nasze pismo
DET/DT/UT/AL/13/ 46540

Telefon
(+48.61) 829 98 28

Data
31.10.2013r.

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy dróg powiatowych i gminnych w m. Włoszów, Piotrowice, Kłopotowo.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 09.10.2013r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA S.A. uzgadnia projekt na niżej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: **696/L/DET-DT/13**

1. Miejsca kolizji projektowanej drogi z istniejącymi gazociągami średniego ciśnienia PE d 63, PE d 40 i PE d 32 należy wykonać zgodnie z obowiązującym *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z zastosowaniem rury ochronnej na gazociągu wyprowadzonej poza krawędź jezdni na odległość nie mniejszą niż 0,5 m. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury ochronnej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni drogi, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Dobór rur ochronnych i sposób montażu należy uzgodnić w G.EN. GAZ ENERGIA O/Karlino a wszelkie ustalenia zawrzeć w projekcie wykonawczym.*
2. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przecięcia gazociągu z krawężnikami, a podczas ich montażu nie umieszczać krawężników wzdłuż jego osi. W miejscu pokrycia się trasy krawężników z osią gazociągu konieczne jest przesunięcie krawężnika lub przesunięcie gazociągu w stronę chodnika. Wszelkie koszty związane z ewentualnym przesunięciem gazociągu obciążają Inwestora. W/w prace należy uzgodnić i wykonywać pod nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Karlino.
3. Wykonane skrzyżowania podlegają odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA S.A. O/Karlino przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokół z odbioru wykonanego skrzyżowania.
4. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA O/Karlino o planowanym rozpoczęciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
5. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących

Rada Nadzorcza:

prof. dr Klaus-Dieter Barbknecht, Uwe Barthel, dr Achim Westebbe
Zarząd: dr Bernard Rudkowski (Prezes Zarządu), Jaromir Lipiec
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000021428
Kapitał Zakładowy PLN 158.167.550,00 (w pełni wpłacony)
DZ Bank Polska S.A., nr konta 19 1740 0006 0000 3000 0005 3422

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

Siedziba: ul Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon (+48.61) 822 67 01
Telefax (+48.61) 822 67 31
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73, Regon 330017284

słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Karlino.

6. Przy organizacji wykopów w miejscu skrzyżowania Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania podparcia odkrytego gazociągu za pomocą elementów drewnianych. Nie dopuszcza się pozostawiania gazociągu w otwartych wykopach bez podparcia.
7. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 0,5 m na stronę od osi gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczególności bezpośrednio nad gazociągiem możliwe są jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Karlino.
8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
9. W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.
10. Uzgodnienie jest ważne łącznie z załącznikiem mapowym przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Jeruzal

Dyrektor ds. Inwestycji
i Eksploatacji Sieci Gazowych

Anna Leśniewska

Specjalista ds. Technicznych

Do wiadomości :

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Oddział w Karlinie
78-230 Karlino
ul. Koszalińska 96 B
tel.: +48 94 312 08 70
fax: + 48 94 312 08 77

Rada Nadzorcza:
prof. dr Klaus-Dieter Barbknecht, Uwe Barthel, dr Achim Westebbe
Zarząd: dr Bernard Rudkowski (Prezes Zarządu), Jaromir Lipiec
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000021428
Kapitał Zakładowy PLN 158.167.550,00 (w pełni wpłacony)
DZ Bank Polska S.A., nr konta 19 1740 0006 0000 3000 0005 3422

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Siedziba: ul Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon (+48.61) 822 67 01
Telefax (+48.61) 822 67 31
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73, Regon 330017284