



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 02 listopada 2023 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.297.2023- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Wg opisu technicznego terenu istniejącego zbiornika wodnego ma zostać oczyszczony z namułu i śmieci (ok. 420 m²), dno usypane żwirem do 25 cm, a skarpy wyprofilowane. W przedmiarze brak tych pozycji. Czy należy uwzględnić je w kalkulacji?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Powyższe prace należy odpowiednio doliczyć do kalkulacji.

Zgodnie z zapisami rozdziału **XVII. Pkt. 2 i 3 SWZ** zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.

Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

Pytanie 2:

Czy miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych mają być koloru niebieskiego?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych mają być koloru niebieskiego. W przedmiarze kolor niebieski miejsc został ujęty w w pozycji 4.1. przedmiaru i kosztorysu.

Pytanie 3:

Do dokumentacji dołączono wzór tablicy informacyjnej o dofinansowaniu. Czy należy ją uwzględnić w wycenie? Prosimy o podanie wymiarów i ilości.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Informacja dotycząca tablic informacyjnych znajduje się w rozdziale III pkt. 2 SWZ ” -oznakowanie terenu budowy, oraz drogi po realizacji- dwoma tablicami informacyjnymi o źródłach

dofinansowania, zgodnie ze wzorem tablicy informacyjnej- załącznik nr 12 do SWZ.”.
Wymiary tablic 120 x 180 cm.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki betonowe mają być ustawione na ławie betonowej niższej klasy niż warstwy konstrukcyjne chodnika, jezdni i miejsc postojowych zaprojektowane z betonu klasy C16/20.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Krawężniki betonowe należy ustawić na ławie z betonu minimum C12/15.- ujęto w poz. 1.23. przedmiaru i kosztorysu.

Zatwierdził

**Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk**