

Dygowo, dnia 9 lipca 2014 roku.

BPP.7013.107.13.2014

*wg rozdzielnika*

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie – wykonanie modernizacji systemów grzewczych w obiekcie użyteczności publicznej na terenie Gminy Dygowo – montaż solarów oraz instalacji solarnej w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie, Gmina Dygowo udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy wymiana instalacji wody zimnej, kanalizacji i c.o. wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Nie wchodzi.

2. Proszę o podanie długości oraz średnic rur potrzebnych do wykonania modernizacji instalacji c.w.u.

Odpowiedź: Długości i średnice podane są w załączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót i są następujące:

- średnica 10 mm, długość 26,2 m
- średnica 15 mm, długość 65,06 m

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.w.u. z rur PP posiadających wszelkie dopuszczenia i certyfikaty wymagane prawem budowlanym?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym instalacja c.w.u. ma być wykonana z rur i łączników miedzianych gatunku SF-CU.

**W związku z udzielaniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców Gmina Dygowo jako Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.07.2014 r. godz. 15:00**



Marek Zawadzki