

GMINA DYGOWO



ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 11 marca 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.324.2024-
„Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość zadań (SWZ cz.III Opis przedmiotu zamówienia pkt 5), może wystąpić sytuacja, że zadanie Nr 1 i zadanie Nr 2 będzie wykonywał inny Wykonawca. Jak Zamawiający zamierza skoordynować prace projektowe?

Wyjaśnienia zamawiającego:

W ramach realizacji zadania częściowego Nr 1 i Nr 2, w przypadku dwóch różnych wykonawców, prace projektowe powinny być skoordynowane pomiędzy projektantem branży drogowej i projektantem branży elektrycznej. Zamawiający ustali szczegóły koordynacji prac projektowych na etapie podpisania umowy. Dotyczy to wyłącznie 3 lokalizacji w których występuje branża drogowa i branża elektryczna.

Pytanie 2:

Zakres budowy drogi w Czerninie (dz. Nr 265/2 i 465), ul. Kołobrzeskiej w Dygowie (do posesji nr 47 – dz. Nr 307/14 i 371), ul. Bukowej w Dygowie (dz. nr 67 i 67/15), dotyczy robót drogowych oraz budowy oświetlenia ulicznego. W przypadku dwóch różnych Wykonawców istnieje potencjalne ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac, gdyż wykonanie projektu elektrycznego jest zależne od wykonania projektu drogowego, a prace drogowe są zależne od wykonania oświetlenia. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Możliwość zmian umowy m.in. w zakresie zmiany terminu wykonania zadania określa §15 projektu umowy.

Pytanie 3:

Zgodnie z PFU drogi oznaczone w pkt. 4, ppkt. 1.2 Miechęcino, 1.3 Czernin, 1.10 Dygowo, 1.14 Stramniczka zaklasyfikowane zostały jako drogi gminne publiczne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych na których należy zaprojektować i wykonać nawierzchnie o szerokości 3,0 m.

Zgodnie §17 Przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych szerokość pasa ruchu na jezdni z jednym pasem ruchu powinna być mniejsza niż suma szerokości dwóch pasów ruchu, ale nie mniejsza niż 3,5 m.

Wyjaśnienia zamawiającego

Szerokość jezdni 3,5 m stanowić będzie nawierzchnia z płyt betonowych wraz z nawierzchnią przyległą do nich. Szczegóły dotyczące nawierzchni przyległych zostaną ustalone na etapie projektowania.

Pytanie 4:

Zamawiający udostępnia mapy zasadnicze. Czy zamawiający posiada mapy z wrysowanymi koncepcjami dróg na podstawie których przyjęte zostały powierzchnie w zestawieniach ilościowych określone w pkt. 4 PFU?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający udostępnia plany sytuacyjne z wrysowanymi koncepcjami dróg i oświetlenia, określone w pkt 4 PFU.