



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 27 stycznia 2023 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.127.2023- „Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W wykazie nie uwzględniono do wyceny kabiny natryskowej. Czy powinna zostać zamontowana?

Wyjaśnienia zamawiającego:

W pomieszczeniu łazienki o numerze 0.6 należy zamontować brodzik wraz z baterią, bez kabiny prysznicowej.

Pytanie nr 2:

W pomieszczeniu łazienki w projekcie znajdują się drzwi przesuwne. Jeśli mają zostać uwzględnione w wycenie to zwracam się z zapytaniem z jakiego materiału one powinny być? Ze szkła czy drewniane.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ścianka wydzielająca przestrzeń pod prysznic wraz z wejściem, mają być wykonane jako kabina sanitarna z HPL, na wysokość min. 2 m.


WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk