



ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

GMINA DYGOWO

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 31 lipca 2023 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.261.2023- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Ile ma być ławek gimnastycznych?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ławki gimnastyczne 5 sztuk

Pytanie 2:

Ile ma być materacy gimnastycznych?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Materace 10 sztuk

Pytanie 3:

Producent sprzętu sportowego wskazał, że wysięg kosza bocznego 120cm to za dużo na tak wąskiej hali. Czy Zamawiający zaakceptuje 60cm?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć wymiary zgodne z projektem.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje kosze montowane do ściany zamiast konstrukcji słupowych?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć montaż zgodny z projektem.

Pytanie 5:

Jaką grubość ma mieć XPS na ocieplenie fundamentów?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Płyty XPS gr. 7 cm.

Pytanie 6:

W związku z odp. z dn. 27-07-2023 na pytanie nr 1 proszę o informację na ile minut ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa przeciwpożarowo?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Konstrukcja powinna być zabezpieczona pożarowo zgodnie z pkt. 13 opisu technicznego „Warunki ochrony przeciwpożarowej” **projektu architektoniczno- budowlanego**

Pytanie 7:

W odpowiedzi na pytanie 22 z dn. 27.07.2023r. zamieszczono nieczytelne zestawienie stali. Prosimy o powtórne zamieszczenie czytelnego zestawienia.

Wyjaśnienia zamawiającego:

WOJT
Gmina Dygowo
Grzegorz Starczyk

NR ELEMENTU	GRUBOŚĆ [mm]	B [mm]	L [mm]	ILOŚĆ [szt.]	MASA [1m2]	MASA [1m2]	MASA [1m2]	MASA [1m2]	MASA [1m2]
ZESTAWIENIE STALI – BLACHY GRUBE									
1	25	500	300	12					1,80
2	20	547	95	24				1,25	
3	20	275	95	24				0,63	
4	8	468	95	336	14,94				
5	10	280	180	14		0,71			
6	8	279	71	14	0,28				
7	10	280	300	14		1,18			
8	20	1100	200	12				2,64	
9	10	100	200	172		3,44			
10	10	550	380	12		2,51			
11	8	100	110	14	0,15				
12	20	150	240	1				0,04	
13	15	120	300	6				0,22	
POWIERZCHNIA RAZEM [m2]					15,37	7,83	0,22	4,55	1,80
MASA [kg]					965,23	614,62	25,43	714,38	353,25
RAZEM MASA [kg]					2672,91				

NR ELEMENTU	L [mm]	ILOŚĆ [szt.]	MASA 1mb	MASA 1mb	MASA 1mb	MASA 1mb
			S355JR	S355JR	S355JR	S355JR
			IPE 500	IPE 300	RK 120x120x5	RP 160x120x5
			90,70	42,20	17,80	20,70
ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI WALCOWANE						
RYGIEL	9850	12	118,20			
RYGIEL	8520	1		8,52		
RK-1	580	9			5,22	
RK-2	5290	8			42,32	
RK-3	4450	2			8,90	
RK-4	2755	2			5,51	
RK-5	1190	2			2,38	
PŁ-1	11300	14			158,20	
PŁ-2	2870	1			2,87	
PŁ-3	1610	1			1,61	
PŁ-4	3290	1			3,29	
PŁ-5	2030	1			2,03	
PŁ-6	7600	8			60,80	
PŁ-7	7600	2				15,20
PŁ-8	11300	2				22,60
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			118,200	8,520	293,130	37,800
MASA [kg]			10720,74	359,54	5217,71	782,46
RAZEM MASA [kg]			17080,46			

Uwaga:

Ilości i długości/wymiary należy zweryfikować przed zamówieniem.