



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu

Kołobrzeg, 17 marca 2026 r.
HK.9022.4.13.2026

Dom Pomocy Społecznej
Włóścibórz 1
78-114 Wrzosowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu informuje, że w związku z przesłanym przez Państwa w dniu 17.03.2026r. sprawozdaniem z badań wody próbki pobranej w dniu 09.03.2026r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu lokalnego przy DPS we Włóściborzu stwierdzono w badanej próbce:

- DPS Włóścibórz – kran w kuchni (sprawozdanie z badań nr 77/03/2026/NLW z dnia 12.03.2026r., nr próbki 35/W/03/2026), iż enterokoki kałowe wyniosły 10 [5;19] jtk w 100 ml wody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2017r poz. 2294/ liczba bakterii enterokoków kałowych w wodzie powinna wynosić 0 jtk.

W związku z powyższym **woda z ujęcia własnego przy DPS we Włóściborzu nie spełnia w/w wymagań i nie nadaje się do spożycia.**

Ponadto § 7 cytowanego rozporządzenia stanowi, że wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez w/w podmioty, obejmuje między innymi:

- pkt 5 - **informowanie** właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o przekroczeniach wartości parametrycznych dla:
a) parametrów określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml – **w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody**, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania informacji, o której mowa w § 10 ust. 4,

- pkt 7 - **przekazywanie** właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody, o których mowa w pkt 1, w przypadku:

a) przekroczenia wartości parametrycznych dla parametrów:

– określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml, jeżeli podmiot nie udzielił zgody na przekazywanie przez laboratorium, któremu zlecono wykonanie badania jakości wody, sprawozdania z tych badań, bezpośrednio do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego,

– określonych w części A lub w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia,

2 / 2



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu
ul. Waryńskiego 8 | 78-100 Kołobrzeg
+48 943523554
adres e-mail: psse.kolobrzeg@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37999-54509-HVSWH-20

- ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego,
- **w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody**, o którym mowa w § 10 ust. 1.

W związku z powyższym zapisem PPIS w Kołobrzegu wnosi o wywiązywanie się z obowiązków zawartych w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu biorąc pod uwagę przesłane przez Państwa informacje, iż w dniu 12.03.2026r. po otrzymaniu przez Państwa sprawozdania z badań budynków DPS we Włociborzu został przełączony na wodociąg publiczny Włocibórz i bezzwłocznie zostały podjęte działania związane z dezynfekcją ujęcie własnego wstrzymuje się ze wszczęciem postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu informuje, że wznowienie użytkowania wody z wodociągu lokalnego przy DPS we Włociborzu może nastąpić dopiero po przedłożeniu w tut. Inspekcji Sanitarnej wyniku badania wody potwierdzającego jej właściwą jakość oraz po wydaniu przydatności wody do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

Lidia Komers

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu

/ pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia PURDE)

2. Aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dygowo (e-Doręczenia)

2. Starosta Kołobrzegi (e-Doręczenia)

3. ZPWIS w Szczecinie (elektronicznie na adres: hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)