



Inwestor	Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo	Projektował - opracował	UAN/U/73 42/42/93	inż. R. Tomczyk
		Projektował	UAN/V/72 10/68/89	mgr inż.. J. Hokułowicz
Obiekt	Drogi Gminne	III 2018	SKALA 1:500	
dz. nr 117/9; 117/19; 144; 313/3; 313/5 obr. Wrzesowo		Nr rys. 2		
Tytuł				
Schemat ideowy				

1. Wraz z kablem oświetleniowym w wykopie układka bednarke FeZn 25x4mm lub drugi i łączący z zaciskiem uziemiającym słupa w miejscach wskazanych na schemacie ideowym rezystancja uziomu Ru<0,01, dla osiągnięcia wymaganej rezystancji wykonaj dodatkowe uzielenia głębinoie z preta FeZn 40mm.
2. Kable oświetleniowe układak zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125.
3. Kable oświetleniowe łączyc w wrnec słupa za pomocą złącz IZK dodatkowo zacisk na przewoźdnie PEN łączy przewodem DY20-10mm z zaciskiem uziemiającym w słupie.