



### Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie na schemacie	Wyposażenie (szt.)								
	Podstawa bezp. listwowa 400A	Rozłącznik listwowy 160A	Szyna prądowa miedziana	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Oslona izol. pola rezerw.	Oslona izol. pola rezerw.	Adapter dyst. podwójny	Zestaw układu pomiarowego **
Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	F-NH2	R-NH00	L	PEN		50mm	100mm		
KRSN-P2/F-NH2/R-NH00/F	1	1	3	1	1	1	1	1	2
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F	2	1	3	1	2	1	-	1	2
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	2	2	3	1	2	-	-	1	2

### Uwagi:

- \* - Obudowa przystosowana do plombowania
- \*\* - Zestaw układu pomiarowego składa się z:
  - W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
  - P Tablica licznikowa uniwersalna
  - LZ Listwa zaciskowa do 16mm<sup>2</sup> (w obudowie typu S5)