



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 9 sierpnia 2022 roku.

BPP.7013.311.2.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.311.2022 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo”

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Czy gmina będzie pobierała opłatę za zajęcie pasa drogowego? Proszę o dołączenie przekroju z konstrukcją nawierzchni asfaltowej do odtworzenia, ponieważ bez tych informacji Wykonawca nie może dokonać rzetelnej wyceny (punkt 3.6 w projekcie mówi „po wykonaniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego (...)). Jaki budżet Zamawiający przeznaczy na zadanie częściowe Nr 1?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przy realizacji zadań inwestycyjnych gmina nie pobiera się opłat za zajęcie pasa drogowego.

Poniżej parametry nawierzchni asfaltowej do odtworzenia:

- warstwa wyrównawcza asfaltu gr. 3 cm
- warstwa ścieralna asfaltu gr. 4 cm
- podbudowa betonowa – 0,30m
- podsypka żwirowa – 0,20m

Zamawiający przed otwarciem ofert nie podaje do publicznej wiadomości kwoty środków finansowych jaką zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Osoba prowadząca sprawę: Izabela Płomińska-kierownik; tel: 94 35 84 608; e-mail: i.plominska@dygowo.pl

Pytanie 2:

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia oferty na wykonanie zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo"
zwracam się z prośbą o sprecyzowanie konieczności wymiany gruntu (ewentualnie podanie ilości do wymiany) w celu osiągnięcia oczekiwane projektowego wskaźnika zagęszczenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rodzimy grunt bez wymiany nie pozwoliłoby uzyskać oczekiwanego wskaźnika $I_s=0,98-0,99$.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót przyjęto wykonanie podsypki z piasku pod rurociągi i kanały oraz obsypki o miąższości 0,30 – 0,50m z zagęszczeniem do 0,95 I_s . Jednocześnie w opisie technicznym pkt 4.3. proponuje się wykorzystanie do zasypki gruntu rodzimego po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Grunt „nasypowy” występuje do głębokości 0,40 – 0,60m. Decyzja o konieczności dokonania wymiany gruntu (w przypadkach napotkania niekorzystnych warunków gruntowych) zostanie podjęta w trakcie realizacji zadania.

Pytanie 3:

Proszę o dołączenie schematu studni przyłączeniowej brak konkretnych parametrów(typ, rodzaj) zaworu ssącego czujnika stanu ścieków i zaworu odcinającego w wyniku czego nie mam możliwości wyceny.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Charakterystyka studni przyłączeniowej do kanalizacji podciśnieniowej, w sposób wystarczający do określenia kosztu realizacji zadania zawarta jest w pkt 4.9. opisu technicznego oraz na rysunku nr 9. Szczegóły włączenia do układu kanalizacji podciśnieniowej oraz typ zaworu ssącego, należy uzyskać na etapie realizacji inwestycji z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. w Kołobrzegu

WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk