



WÓJT GMINY DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 17 kwietnia 2018 roku.

BPP.7013.270.3.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn.: "Naprawa dróg w gminie Dygowo, poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej"

W związku z zapytaniem wykonawców, Gmina Dygowo, jako zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1. *Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. Czy poz. 1 dotyczy wykonania remontu cząstkowego gr. 3 cm na całej powierzchni ulicy 900,00 m² czy jest to remont cząstkowy?*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 1. Dotyczy całej powierzchni ulicy 900 m².

Pytanie nr 2. *Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. Na przekroju konstrukcyjnym występuje wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa, brak wyrównania w obmiarze, brak SST. Prosimy o uzupełnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 2. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

W związku z powyższym jeżeli Wykonawca uzna, iż pewne roboty nie są ujęte w przedmiarze, natomiast są konieczne do zakończenia robót, należy je ująć w oferowanej cenie ryczałtowej.

Wskazana przez Państwa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nie jest wymagana dla wskazanych w przedmiocie zamówienia prac. Zgodnie z §4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 roku poz.1129 ze zm.)

„Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6;

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.”

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Gałyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dygowo.pl

Pytanie nr 3. *Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. Na przekroju konstrukcyjnym występuje nawierzchnia bitumiczna gr 7 cm. Czy jest to AC 16 W o grubości 3 cm i AC 11 S grubości 4 cm? Brak SST. Prosimy o uzupełnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 3.

Nawierzchnia bitumiczna gr. 7 cm to: warstwa wiążąca AC 16W 4 cm, warstwa ściernalna AC 11S gr. 3 cm

Brak SST- patrz powyżej w wyjaśnieniu pytania nr 2.

Pytanie nr 4. *Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. Brak rysunku przekroju konstrukcyjnego. Prosimy o uzupełnienie*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 4. Uzupełniono rysunek o przekrój konstrukcyjny.

Pytanie nr 5. *Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. Proszę o podanie prawidłowej grubości warstwy pobocza. Wg przedmiaru grubość warstwy kruszywa to 9 cm, a na wszystkich pozostałych ulicach w przedmiarze jest 10 cm. Dodatkowo na przekrojach jest 8 cm.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 5. Prawidłowa grubość warstwy pobocza 10 cm.

Pytanie nr 6. *Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. W przedmiarze brak jest wykopu pod zjazdy w ulicę bukową i Świerkową. Prosimy o uzupełnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 6. Zawarte w przedmiarze roboty zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. W związku z powyższym jeżeli Wykonawca uzna, iż pewne roboty nie są ujęte w przedmiarze, natomiast są konieczne do zakończenia robót, należy je ująć w oferowanej cenie ryczałtowej.

Pytanie nr 7. *Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. Proszę o podanie prawidłowej powierzchni oraz jej grubości na poboczach z frezu. Wg przedmiaru powierzchnia utwardzenia poboczy frezem wynosi 150 m², w SIWZ podaje się długość poboczy 140 mb i szerokość 2 m tj. 280 m².*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 7. Prawidłowa powierzchnia wg przedmiaru tj. 150 m². Grubość 10 cm.

Pytanie nr 8. *Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. W przedmiarze brak jest podbudowy pod 14 zjazdów do posesji. Prosimy o uzupełnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 8. Zjazdy na posesję wykonane na istniejące warstwy.

Pytanie nr 9. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie. W przedmiarze podano wykonanie AC11W na powierzchni 5.000 m² gr. 5 cm, a na rysunku konstrukcyjnym jest AC16W tylko na poszerzeniu o gr. 4 cm. prosimy o wyjaśnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 9.

Na istniejącej nawierzchni bitumicznej, zamawiający przewiduje ułożenie nakładki asfaltowej gr. 5 cm. Ze względu na fakt iż jednia ma zmienną szerokość, konieczne jest jej ujednoczenie.

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Gałyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galvga@dygowo.pl

W miejscu wykonania poszerzenia, należy wykonać zarówno warstwę wiążącą/wyrównawczą jak i ścieralną na pow. 200 m².

Pytanie nr 10. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie. W przedmiarze brak jest warstwy AC11S grubości 5 cm. prosimy o uzupełnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 10. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

W związku z powyższym jeżeli Wykonawca uzna, iż pewne roboty nie są ujęte w przedmiarze, natomiast są konieczne do zakończenia robót, należy je ująć w oferowanej cenie ryczałtowej.

Pytanie nr 11. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie. Na rysunku podano poszerzenie około 0,3. Brak jest stopniowania (odsadzek) na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych. Prosimy o wyjaśnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 11. Poszerzenie należy wykonać z zachowaniem sztuki budowlanej.

Pytanie nr 12. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie. Na rysunku brak grubości poboczy z kruszywa, a w przedmiarze jest 10 cm. Prosimy o potwierdzenie grubości jak w przedmiarze.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 12 Grubość poboczy z kruszywa 10 cm.

Pytanie nr 13. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie. Brak jest wykopu pod poszerzenie jezdni. Prosimy o uzupełnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 13 Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

W związku z powyższym jeżeli Wykonawca uzna, iż pewne roboty nie są ujęte w przedmiarze, natomiast są konieczne do zakończenia robót, należy je ująć w oferowanej cenie ryczałtowej.

Pytanie nr 14. *Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin. Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem gr. 4 cm w stosunku 1:2 kamienia do pospółki. Prosimy o wyjaśnienie oraz dołączenie brakującej SST.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 14. Wskazana przez Państwa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nie jest wymagana dla wskazanych w przedmiocie zamówienia prac. Zgodnie z §4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 roku poz.1129 ze zm.)

„Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Gałyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dygowo.pl

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6;

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.”

Pytanie nr 15. *Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin. Warstwa ścieralna 8 cm bezpośrednio na kruszywie. Zalecamy wykonanie warstwy wyrównawczej lub wiążącejkosztem warstwy scieralnej np. 4+4 cm. Prosimy o wyjaśnienie.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 15. Zamawiający nie zmienia warstw.

Pytanie nr 16. *Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin. W przedmiarze grubość poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie właściwej grubości.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 16. Grubość pobocza 10 cm.

Pytanie nr 17. *Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin. W SIWZ podano wykonanie 14 asfaltowych zjazdów do posesji. Brak wykopu i podbudowy pod zjazdy. Prosimy o uzupełnienie*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 17. Zjazdy na posesję wykonane na istniejące warstwy.

Pytanie nr 18. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Dębogard. W przedmiarze grubość poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie właściwej grubości.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 18. Grubość pobocza 10 cm.

Pytanie nr 19. *Przebudowa dróg gminnych nr 88754Z, 887548Z, 8875502Z w Świebubiu. W przedmiarze grubość poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie właściwej grubości.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 19. Grubość pobocza 10 cm.

Pytanie nr 20. *Przebudowa drogi gminnej w Jazach. W przedmiarze grubość poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie właściwej grubości.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 20. Grubość pobocza 10 cm.

Pytanie nr 21. *Dotyczy SIWZ. W pkt. 3 przywołano nieaktualne WT2-2010. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 21. Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 22. *W pkt. 3 wskazano do wykonania warstwę wiążącą grubości 5 cm z AC11W. Prosimy o możliwość zastosowania mieszanki AC16W. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy Ścieralnej z AC11S pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczelności międzywarstwowej, a tym samym nośności zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 22. Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dycgowo.pl

Pytanie nr 23. *W pkt. 3 wskazano do zaprojektowania warstwy wiążącej asfalt 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność MMA na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.*

Wyjaśnienie dot. pytania nr 23. Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 24. §5 ust. 2: *Termin płatności: po bezusterkowym odbiorze robót, 30 dni od dnia złożenia faktury.*

Wykonawca zwraca się o wykreślenie słowa „bezusterkowym”. Wykonawca wskazuje, że nieistotne wady lub usterki nie powinny stanowić przyczyny odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca wnosi zatem o doprecyzowanie, że Zamawiający będzie miał prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót wyłącznie w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy. Wykonawca zwraca się o dopisanie analogicznych postanowień w innych częściach Umowy, m.in. §6 ust. 5, §7 ust. 3, §11 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 25. §5 ust. 4:

W wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 pkt.1) lit. a) – d), niezbędnych dla wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów Prawa budowlanego.

Wykonawca zwraca się o zmianę słowa „niewyspecyfikowanych” na „wyspecyfikowanych”. Zamawiający obowiązany jest do sporządzenia opisu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszelkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć znaczenie przy sporządzaniu oferty.

1. *Wykonawca zwraca się o dopisanie możliwości fakturowania częściowego raz na miesiąc, zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych. Fakturowanie całości robót dopiero po ich ukończeniu przyczyni się do wzrostu kosztów finansowania, tym samym zaś do zwiększenia cen ofertowych, przez co zmniejszy się konkurencyjność ofert składanych w przetargu. Wykonawca wskazuje, że nieistotne wady lub usterki (takie, które nie uniemożliwiają prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) nie mogą stanowić przyczyny odmowy dokonania odbioru.*

Wykonawca dodatkowo wskazuje, że jeśli Zamawiający przewiduje tylko jedną płatność po ukończeniu wszystkich robót a w robotach wystąpią drobne wady i usterki, Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek płatności z tytułu wykonanych robót, nawet jeśli zostały w zasadniczej części prawidłowo ukończone.

Pytanie nr 26. §8 ust. 1:

1. *W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej:*

1) *za zwłokę w terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności zaś za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w*

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dygowo.pl

- wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.
- 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 - 4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - 5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 - 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 - 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 - 8) za niezapewnienie przy realizacji zamówienia w trakcie jego trwania jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wysokości 200 zł za każdy dzień niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę

Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane i wnosi o ich obniżenie do:

- a. 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w pkt. 1, 2 i 4,
- b. 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy przypadek w pkt. 5, 6 i 7,
- c. do 200zł za każdy przypadek w pkt.8.

Pytanie nr 27. §9 ust. 1 pkt. 3):

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

- 3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn, o co najmniej 15 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonego w Umowie;

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu do 30 dni.

Pytanie nr 28. §10 ust. 7:

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez zamawiającego,

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dvgowo.pl

uważa się za akceptację przez zamawiającego odpowiednio projektu umowy, umowy i zmian tej umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania robót przebieg realizacji inwestycji.

Pytanie nr 28. §10 ust. 16:

Zamawiający może żądać od wykonawcy, aby w umowie z podwykonawcą przyjął na siebie obowiązek udzielania gwarancji zapłaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, który przyczyni się do wzrostu kosztów finansowania, tym samym zaś do zwiększenia cen ofertowych, przez co zmniejszy się konkurencyjność ofert składanych w przetargu. Całkowicie wystarczającym wymogiem jest konieczność przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom wraz z fakturą końcową.

Pytanie nr 29. §10 ust. 18:

Wykonawca do składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane roboty, objęte dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do faktury końcowej wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Wykonawca wnosi, aby wstrzymanie wypłaty należnego Wykonawcy dotyczyło wyłącznie kwoty, co do której Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów.

Pytanie nr 30. §12 ust. 1:

Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron.

Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania na „Okoliczności te nie mogą być wywołane przez Wykonawcę, ani nie mogą być przez Wykonawcę zawinione” – Wykonawca powinien być uprawniony do zmiany umowy na skutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego. Wykonawca wnosi również o wykreślenie słowa „rażącą”.

2. Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu lub innych, w przypadku:

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Gałyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dygowo.pl

- 1) stwierdzenia wad lub usterek dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prawidłową realizację zadania inwestycyjnego,
 - 2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części (przy czym Wykonawca wnosi, aby wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpiło o ilość dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe. Obowiązek wykazania, że dane warunki pogodowe uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn technologicznych, leży po stronie Wykonawcy).
 - 3) zlecenia robót zamiennych,
 - 4) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, które nastąpiły na polecenie Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - 5) działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej.
3. Wykonawca wnosi o dopisanie zapisu o następującym brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy.” Wykonawca wskazuje, że rolą kar umownych jest jedynie zmobilizowanie Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, nie zaś pokrycie ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wnosi o dopisanie zapisu o następującym brzmieniu: „Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzyści ani szkód pośrednich.” Zapis taki ustala poziom odpowiedzialności Wykonawcy w sposób adekwatny do jego obowiązków umownych, a zarazem wystarczająco zabezpiecza interesy Zamawiającego.
5. Wykonawca zwraca się o dopisanie możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w przypadkach rażącego naruszenia Umowy przez Zamawiającego:
- „Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
- a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,
 - b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
 - c) Dokumentacja projektowa zawiera istotne błędy, uniemożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia,
 - d) Wykonawca nie może realizować przedmiotu umowy przez więcej niż 30 dni z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
- Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w ciągu 90 dni od zaistnienia danej okoliczności.”
6. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu stanowiącego, że niezależnie od podstawy odstąpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót.
7. Wykonawca wnosi, aby w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, prócz zapłaty za wykonane roboty, zapłacił Wykonawcy również kwoty wynikające z uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy (np. koszt zakupionych materiałów, koszty związane z rozwiązaniem umów z podwykonawcami itp.).

Wyjaśnienia dotyczące pytań nr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek przekracza normę zawartą w art. 38 ust.1 ustawy PZP. dotyczącą uprawnienia Wykonawcy do uzyskania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

Z-10110jta
Dorota Michala
Sekretarz Gminy

Osoba prowadząca sprawę:

Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestycyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dygowo.pl

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1978