



WÓJT GMINY DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 15 lutego 2023 roku.

BPP.6220.13.2022

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Dygowo, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 lutego 2023r. strony, tj. Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami),

postanawia

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Dygowo z dnia 18.01.2023 roku znak BPP.6220.13.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy PV Łykowo IV o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 45/2 obręb Łykowo, w ten sposób, że:

na stronie 3 w/w decyzji oraz w załączniku do decyzji - charakterystyce przedsięwzięcia **zamiast:** „Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów :

- paneli fotowoltaicznych i inwerterów o mocy do 4 MW;
- stołów pod moduły fotowoltaiczne;
- kontenerowych stacji transformatorowych w ilości do 4 szt.;
- magazynów energii;
- okablowania solarne;
- instalacji monitorującej ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej;
- instalacji odgromowe i zabezpieczające;
- ogrodzenie i monitoring;
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.”

powinno być: „Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów :

- panele fotowoltaiczne o mocy 250- 1500 Wp- do 16 000 szt.;
- wolnostojące konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne;
- falowniki (inwertery) do 67 szt.;
- parterowe kontenerowe stacje transformatorowe do 4 szt.;
- dopuszcza się możliwość zastosowania magazynów energii- do 4 szt. o łącznej mocy do 4MW i łącznej pojemności do 40Mwh (opcjonalnie);
- okablowanie solarne;
- instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej;
- instalacja odgromowa i zabezpieczająca;
- ogrodzenie i monitoring;
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.”

Uzasadnienie

Sprostowanie błędu pisarskiego nastąpiło na wniosek strony, ze względu na popełnioną oczywistą omyłkę pisarską. Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów wynika jednoznacznie, że parametry planowanego przedsięwzięcia są takie jak w powyższym postanowieniu.

Wójt Gminy Dygowo podkreśla, że sprostowanie nie prowadzi do zmiany merytorycznej decyzji i nie przyczynia się do zmiany rozstrzygnięcia w sposób odbiegający od zawartego w decyzji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Z-up Wójta
Dorota Buchala
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Copernik Black Sp. z o.o. ul. Lubelska 29 (5 piętro), 30-003 Kraków
2. Właściciele gruntów znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Dygowo.