


Nr	Nazwa pomieszczenia
01	HALL
02	SALA SPOTKAŃ
03	POMIESZCZENIA KATERINGOWE
04	KOTŁOWNIA
05	WC DO KATERINGU
06	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
07	WC DAMSKIE I NPSPRAWNYCH
08	WC MĘSKIE
09	SZATNIA
10	KORYTARZ



Legenda

- łącznik klawiszowy pojedynczy IP20
- łącznik klawiszowy pojedynczy IP44
- łącznik klawiszowy podwójny IP20
- łącznik klawiszowy schodowy IP20
- wentylator wywiewny sufitowo-naścienny 230V
- elektroniczny wyłącznik zmierzchowy

Oznaczenie opraw:

- 1 - Oprawa nastropowa LED 38W, 3770lm, OPAL, IP 20, 4000K
- 2 - Oprawa nastropowa LED 43W, 4940lm, SH MAT, IP 65, 4000K
- 3 - Plafoniera LED 25W, 3010lm, IP 66, IK10, 4000K
- 4 - Oprawa hermetyczna LED 31W, 4070lm, IP66, IK10, 4000K
- 5 - Oprawa LED 16W, 1420lm, IP 66, IK 10 z czujnikiem ruchu
- 6 - Oprawa ewakuacyjna LED 3W, 390 lm, 1h, IP 41
- 7 - Oprawa kierunkowa natynkowo-sufitowa LED 2W, 1h, IP 41
- 8 - Oprawa ewakuacyjna LED 3W, 1h, IP65 przystosowana do niskich temperatur

Uwaga:

1. Na strychu nieużytkowym wykonać instalację oświetleniową. Zabudować oprawę nr 4 (szt 1) oraz łącznik klawiszowy pojedynczy IP44. Przewód zasilający prowadzić w rurce winidurowej 18 mocowanej na uchwytach.

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Projekty budowlane

audyty i świadectwa energetyczne
pozwolenia na budowę i użytkowanie,



mgr inż. **Tadeusz Dyrła**
upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 10C
tel. 694 721 908

INWESTOR I ADRES: GMINA DYGOWO
UL. KOLEJOWA 1 78-113 DYGOWO

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:
MIECHĘCINO DZ. NR 92/4 gm. DYGOWO

AUTOR:
mgr inż. JACEK JĘDRZEJEWSKI
upr. UAN/U/7342/36/91

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. BOGUMIŁA POZORSKA
upr. GT-V-63/112/77

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU – INSTALACJA
OŚWIETLENIOWA

DATA: 07.2022

SKALA: 1:100

NR. RYSUNKU:

E3