



Oznaczenia:

- — przewody instalacji c.o. zasilanie
- — przewody instalacji c.o. powrót
- Ø16x2,0 — średnica przewodów rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD
- Ø28Cu — średnica przewodów rur miedzianych
- 3 - 20°C
1072W

 — nr pomieszczenia oraz wymagana temperatura obliczeniowa
- moc grzewcza

Projekty budowlane
audyty i świadectwa energetyczne
pozwolenia na budowę i użytkowanie



mgr inż. **Tadeusz Dyrła**
upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81
78-100 Kolobrzeg ul. Okopowa 10C
tel. 694 721 908

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	SANITARNA

NAZWA I ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
78-133 DYGOWO, WŁOŚCIBÓRZ DZ. NR 184/16
OBREB PIOTROWICE, JEDN. EWID. GMINA DYGOWO

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE

PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ WÓJTOWICZ UPR. NR ZAP/0041/PBS/17	PODPIS <i>Łukasz Wójtowicz</i>	SKALA:
SPECJALNOŚĆ:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.	DATA: 04-07-2022	-
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR NOGAJCZYK UPR. NR ZAP/0148/PWBS/16	PODPIS <i>Piotr Nogańczyk</i>	NR RYS.
SPECJALNOŚĆ:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.	DATA: 04-07-2022	S6