



Oświetlenie podstawowe

- 6szt. oprawa natynkowa LED 600x600mm, 4000K (4000 lm, 34W)
z wbudowanym czujnikiem ruchu
- 12szt. oprawa natynkowa LED 1510x238mm, 4000K (7000 lm, 63W)
- 5szt. oprawa natynkowa LED okrągła Ø375mm, IP44, 4000K (2700 lm, 27W)
- 2szt. oprawa natynkowa LED 1210x238mm, 4000K (4400 lm, 38W)
- 2szt. oprawa natynkowa zewnętrzna LED (kierunkowy reflektor) , IP66 3000K (2300 lm, 20W)
z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu

- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik jednobiegowy

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚWIATY - GMINNE CENTRUM ŻŁOBEK dz. nr 480, obr. Dygowo, ul. Główna 12	SKALA NR RYS. 1 : 50 E2
INWESTOR	GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1, 78-114 Dygowo	
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PODDASZA - INSTALACJA OŚWIETLENIA PODDASZOWEGO	SPECJALNOŚĆ Instalacje elektryczne
	IMI E I N A Z W I S K O	DATA PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz PAWŁOWSKI Upr. Nr ZAP/0164/PW/OE/06 współpraca i nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	05/2023