



LEGENDA:

- 30m3/h EHM nawiewnik okienny higrosterowalny akustyczny 30m3/h
- Wentylator łazienkowy Silent CZ100, 95m3/h P=8W
- Otwór u dołu drzwi o pow. 200cm2
- 100m3/h
- 30m3/h EHA

PROJEKT SANITARNY WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Przebudowa budynku oświaty – Gminne Centrum Żłobek dz. nr 480, obr. Dygowo, ul. Główna 12		SKALA 1 : 50	NR RYS. IS 5
	INWESTOR	GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1 , 78-114 Dygowo		
PRZEDMIOT RYŚUNKU	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACYJNA			SPECJALNOŚĆ SANITARNA
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Iwona PIKORZ-WILCZAK ZAP/0096/POOS/13; ZAP/IS/0127/13 w specjalności sanitarnej	26/05/2023		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lidia Żylińska-Mrozowicz UAN/U/7342/24/91; ZAP/IS/2751/01 w specjalności sanitarnej	26/05/2023		