

Szczegół uzupełnienia stropu drewnianego
skala 1:25



PRZEKRÓJ A–A
skala 1:25



UWAGI:
1. Ściany działowe zlokalizować wg branży architektonicznej.
2. Zbrojenie elementów należy wykonać wg wytycznych normy PN–EN 1992–1–1.
3. Montaż podciągu stalowego P–1 wg rysunku szczegółowego.
4. Przed usunięciem słupa drewnianego, należy zabezpieczyć drewniany strop podporami montażowymi. Stemple w odległości około 1m od belki podpieranej przez słup, rozstaw stempli co 2m.
5. Po podparciu stropu należy usunąć słup a drewniany podciąg podeprzeć stalowym podciągiem P1 o przekroju HEA220.
6. Montaż podciągu P2 poprzez wsunięcie podciągu przez otwór w ścianie zewnętrznej.
7. Podciąg P1 należy zabezpieczyć podporami w rozstawie co 1m do momentu wykonania belki B1.
8. Zbrojenie belki żelbetowej B1 wg rysunku szczegółowego.
9. Belkę B1 wykonać bezpośrenio pod podciągiem P1.
10. Minimalne oparcie belek monolitycznych wynosi 30cm.
11. W ścianach działowych o grubości 75mm należy wykonać nadproża żelbetowe, prefabrykowane systemowe o szerokości 75mm i wysokości 249mm.
12. Minimalna długość oparcia nadproża żelbetowego do ścian działowych wynosi 11,5 cm, natomiast maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm.
13. Minimalne oparcie belek nadprożowych prefabrykowanych SBN należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
14. Wymiary schodów stalowych wg rysunku K109. Szczegóły montażu schodów stalowych wg projektu wykonawczego.
15. Przebicia i otwory instalacyjne ustalać na podstawie rysunków architektonicznych.
16. Wymiana posadzki wg rysunku K103.
17. W miejscu zdemontowanych schodów należy uzupełnić strop.
18. Belki stropowe mocować do ściany i do drewnianych istniejących belek za pomocą wieszaków stropowych prefabrykowanych.

LEGENDA:

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE, MUROWANE Z BLOCZKÓW/PŁYTEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 75MM

OBSZAR WYMIANY POSADZKI WG ODRĘBNEGO RYSUNKU K103

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO Z CEGŁY PEŁNEJ

SBN – nadproże prefabrykowane sprężane SBN TYP/DŁUGOŚĆ+
N – nadproże prefabrykowane żelbetowe BxH
P – podciąg żelbetowy monolityczny BxH lub stalowy
S – słup drewniany BxH

OZNACZENIA:

elementy istniej ące

elementy projektowane

elementy do wyburzenia/demonta żu

Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIN RB500W (#), A-I St3S (Ø)

Otulina: 20mm

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚWIATY - GMINNE CENTRUM ŻŁOBEK dz. nr 480, obr. Dygowo, ul. Główna 12	SKALA 1 : 50	NR RYS. K102
INWESTOR	GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1 , 78-114 Dygowo		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA	

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek SKIBA ZAP/0109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15 w specjalności konstrukcyjnej	05/2023	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ ZAP/0042/PWOK/07, ZAP/BO/0123/07 w specjalności konstrukcyjnej	05/2023	