



Oświetlenie podstawowe

- 1 6szt. oprawa natynkowa LED 600x600mm, 4000K (4000 lm, 34W) z wbudowanym czujnikiem ruchu
- 2 12szt. oprawa natynkowa LED 1510x238mm, 4000K (7000 lm, 63W)
- 3 5szt. oprawa natynkowa LED okrągła Ø375mm, IP44, 4000K (2700 lm, 27W)
- 4 2szt. oprawa natynkowa LED 1210x238mm, 4000K (4400 lm, 38W)
- 5 2szt. oprawa natynkowa zewnętrzna LED (kierunkowy reflektor) , IP66 3000K (2300 lm, 20W) z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu

- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik jednobiegowy

PROJEKT WYKONAWCZY				
NAZWA I ADRES OBIEKTU		PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚWIATY - GMINNE CENTRUM ŻŁOBEK dz. nr 480, obr. Dygowo, ul. Główna 12		SKALA
INWESTOR		GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1, 78-114 Dygowo		NR RYS. E1
PRZEDMIOT RYSUNKU		RZUT PRZYZIEMIENIA - INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO		SPECJALNOŚĆ instalacje elektryczne
PROJEKTANT		IMI E I N AZWISKO	DATA	PODPIS
		mgr inż. Grzegorz PAWŁOWSKI Upr. Nr ZAP/0164/PWOE/06 współpraca i realizacja w zakresie soc. i techn. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	05/2023	