

Uwagi:

1. Wykopy gruntowe podlegają odbiorowi, wszelkie rozmiary kawy należy usunąć, a miejsca wypełnić pospółką lub piaskiem zagęszczając go do stopnia min.  $\lambda = 0,6$ .
  2. Wyrowadzenie zbrojenia słupków międzyokresowych i rdzeni pionowych wykonać wg rys. poz. 2. i 3.
  3. Narozża i łączenie nieciągłe ław wewnętrznych wykonać dodatkowymi prętami z zakładem minimum 50 Ø.
  4. W miejscu okien poziomych w ławie wykonać nadproże odwrócone poz. 1.
  5. Ściany fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo obustronnie z zewnątrz i wewnątrz preparatami dyspersyjnym na bazie emulsji wodnych minimum 2x.
  6. Izolację poziomą wykonać na ławach i ścianach z bloczków betonowych z papy termozgrzewalnej 2x.
  7. Otulina zbrojenia ław w gruncie min. 50 mm powyżej terenu 25 mm poz. 2 i 3.
- Wszystkie wymiary sprawdzać i korygować na budowie



Zestawienie stali

Nazwa	Nr pręta	Długość 1 szt [m]	Ilość szt	Długość ogółem [m]	# 34GS Ø 10	C. jedn. kg/mb.	Waga [kg]	
							# 12	# 10
Ławy przekrój B	Nr 1	76,40	4	306 + 57	# 12	0,888	332,3	
	Nr 2	1,30	382	497	Ø 6	0,222		110,2
	Nr 3	4,40	8	35	# 12	0,888	31,3	
Ławy przekrój A poz. 1	Nr 4	5,22	6	31	# 12	0,888	27,5	
	Nr 5	1,04	44	46	Ø 6	0,222		10,2
	Nr 6	5,00	28	140	# 10	0,617		86,4
Filarki okien poz. 2	Nr 7	0,80	105	84	Ø 6	0,222		18,6
	Nr 8	5,00	36	180	# 10	0,617		104,9
	Nr 9	0,86	162	124	Ø 6	0,222		35,3
Razem [kg]							327,7	191,3
Ogółem [kg]							693,6	

Beton B20  
Stal A-III i St0

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kołobrzegu

RZUT FUNDAMENTÓW  
Skala 1:50

Projekty budowlane  
audyty i świadectwa energetyczne  
pozwolenia na budowę i użytkowanie,



mgr inż. Tadeusz Dyrła  
upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 694 721 908

INWESTOR I ADRES:

GINIA DYGOWO  
UL. KOLEJOWA 1 78-113 DYGOWO

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:

SKOCZÓW dz. nr 104/1 gm. DYGOWO

PROJEKTANT:

mgr inż. TADEUSZ DYRLA  
upr. A/PNB/8300/105/81

SPRAWDZ.

mgr inż. PYSZARD NOWAKOWSKI  
upr. bud. nr 13/98

PROJEKTANT:

SPRAWDZ.

ETAP:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

DATA:


29.12.2017

SKALA:



1:50; 1:25

NR. RYSUNKU:

K1







Nr2 St0 ø6 mm  
l=130cm szt 382

Nr3 34GS #12 l=440cm szt.4

Nr4 34GS #12 l=522cm szt 3