


Uwaga:
Złącza kontrolne montować w szafce odgromowej na
wys. 0,4m od poziomu terenu.
Rezystancja uziomów winna wynosić $R \leq 10 \Omega$

 B zwód pionowy - maszt ze stali nierdzewnej z grotem $l=3$
m na systemowych uchwytych mocowanych do komina

RZUT DACHU

Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych mgr inż. Bogumiła Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kołobrzeg tel. 94-3546417, 501270914		
Inwestor:	Gmina Dygowo ul.Kolejowa 1 78-113 Dygowo	Faza: P.T.
Obiekt:	BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ dz.nr 6/3 obr. Piotrowice gm. Dygowo	Data: 25.11.2022
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala: 1:50
Autor:	mgr inż. Bogumiła Pozorska upr. nr GT-V-63/112/77 spec.instal.-inżynier. w zakresie instalacji elektrycznych	Nr rys. 3E