

OKNA zewnętrzne ($U_{min} = 0,90 [W/m^2 \times K]$):					
OZNACZENIE:	O1	O1'	O2	O3	
MATERIAŁ RAMY:	PVC	PVC	PVC	PVC	
KOLOR:	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	
SCHEMAT GRAFICZNY:					
UWAGI:	- panel górny uchylny	- panel górny uchylny - okno z nawiewnikiem			
WYMIAR OTWORU OŚCIEŻA [cm]	S_o 120 H_o 70	120 70	320 80	640 80	
WYMIAR OŚCIEŻNICY [cm]	należy skonsultować przed zamówieniem z wyb. producentem okna z uwzględnieniem parapetu				
PARTER	szk.	2	2	1	1
RAZEM:		2	2	1	1

Drzwi zewnętrzne: ($U_{min} = 1,30 [W/m^2 \times K]$) : Drzwi wewnętrzne:											
OZNACZENIE:	Dz1	D1	D2	D3	D4						
SCHEMAT GRAFICZNY:											
UWAGI:	- aluminiowe izolowane termicznie - skrzydło główne szer. w świetle przejścia 100 cm - antywłamaniowe - szkło bezpieczne	- wewnętrzne izolowane - ościeżnica regulowana - wygląd skrzydła wg wystrój wnętrza	- wewnętrzne izolowane - ościeżnica regulowana - wygląd skrzydła wg wystrój wnętrza	- wewnętrzne izolowane - ościeżnica regulowana - wygląd skrzydła wg wystrój wnętrza - tuleje wentylacyjne lub podcięcie	- wewnętrzne izolowane - ościeżnica regulowana - wygląd skrzydła wg wystrój wnętrza - tuleje wentylacyjne lub podcięcie						
WYM. SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH [cm]	S H	100 + 40 235	90 200	90 200	80 200	80 200					
WYMIAR OŚCIEŻNICY (dopasować do wył. producenta) [cm]	S_o H_o	150 240	98 206	98 206	88 206	88 206					
KIERUNEK OTWIERANIA:	L P	L P	L P	L P	L P	L P					
PARTER	szk.	1 -	1 -	1 2	1 1	- 1					
RAZEM:		1 -	1 -	1 2	1 1	- 1					
OGÓŁEM:		1	1	3	2	1					

S - szerokość drzwi (przejście) min. jaką należy zapewnić
H - wysokość przejścia drzwi (zalecana wartość z możliwością zastosowania wyższych przejść)
 S_o - szerokość w świetle otworu (muru) - otwór należy skorygować do wytycznych wybranego producenta i typu drzwi na etapie zakupu konkretnych modeli drzwi
 H_o - wysokość w świetle otworu (muru) - otwór należy skorygować do wytycznych wybranego producenta i typu drzwi na etapie zakupu konkretnych modeli drzwi

- UWAGI:
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY WYBRAĆ PRODUCENTA I RODZAJ OŚCIEŻY I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ WYMIARY OTWORÓW /producenta stolarki drzwiowej nie stosują standardowych wymiarów otworów w świetle ściany, wymiary te zmieniają się w zależności od wybranego producenta, modelu oraz rodzaju ościeżnicy pasującej do danego modelu/
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SPOSÓB MONTAŻU OKNA I OPCJONALNIE POWIĘKSZYĆ OTWORY W ŚWIETLE ŚCIANY (zaleca się "ciepły" montaż);
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZALECENIA W PROJEKCIE WENTYLACJI, w których oknach zastosować nawiewniki
 - WYMIARY OKIEN PODANE SĄ W ŚWIETLE OTWORÓW OKIENNYCH /tj. z ościeżnicami/ od wewnątrz pomieszczenia.
 - WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH WEWNĘTRZNYCH ZOSTAŁY DOBRANE DLA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ SYSTEM DIN
 - WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH PODAWANA JEST OD WYSOKOŚCI GOTOWEJ POSADZKI.
 - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA - W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAWÓW WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
 - DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z OTWORAMI LUB PRZYCIĘCIEM W DOLNEJ CZĘŚCI O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,22 m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA.
 - DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE Z WKŁADEM TERMOIZOLACYJNYM I CIEPŁYM PROGIEM.

BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ		MANDES	
część działki nr 6/3, obr. Piotrowice, gm. Dygowo, 320802_2.0035.6/3		ARCHITEKTURA	
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	DATA: 25.11.2022	PROJ.: ARCH.-BUD.
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA: 1:100	NR RYS.: 6
AUTOR:	mgr inż. arch. Aneta Mandes-Woźniak upr. nr 16/2/POJA/2004 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		