


# ROZWINIĘCIE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100




## LEGENDA:

- instalacja c.o. - zasilanie
- instalacja c.o. - powrót

20 x 2,5 - średnica zewnętrzna x gr. ścianki [mm]  
700 W - moc grzewcza

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ DZ. NR 6/3 PIOTROWICE gm.DYGOWO		
INWESTOR:	GMINA DYGOWO UL.KOLEJOWA 1,78-113 DYGOWO	
BRANŻA:	SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJA C.O	
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Łazarek Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Izba: ZAP/IS/0023/16	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Staszalek Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Izba: ZAP/IS/0045/16	PODPIS:
DATA:	19.12.2020	NR RYS. 10
SKALA:	1:100/100	



Dn25

26x3,0

20x2,0

26x3,0

26x3,0

DN22x1,0

DN22x1,0

- proj..instalacja gazu

- proj.instalacja zimnej wody

- proj.instalacja ciepłej wody

- proj.instalacja c.o zasilenie

- proj.instalacja c.o powrót

- proj.instalacja c.o ładowanie powrót

- proj.instalacja c.o ładowanie zasilenie

KG

- Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24kW

ZCWU

- zasobnik c.w.u o poj. 100dm<sup>3</sup>

NW1

- Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 8,0dm<sup>3</sup>

SU

- Zawór szybkozłoczny DN20

ZB

- zawór bezpieczeństwa DN15, 8,0 Bar

Pc

- pompa cyrkulacyjna DN15mm

PROJEKT WYKONAWCZY		
BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ		
DZ. NR 6/3 gm.DYGOWO		
INWESTOR:	GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO	
BRANŻA:	SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI	
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Łazarek Nr ewid. ZAP/021/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Izba: ZAP/IS/0023/16	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Staszalek Nr ewid. ZAP/023/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Izba: ZAP/IS/0045/16	PODPIS:
DATA:	19.12.2022	SKALA: 1:BS
		NR RYS. 11