

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

STAROSTWO POWIATOWE
w Kołobrzegu

UWAGA:

1. JAKO TABLICĘ TG STOSOWAĆ TYPOWĄ ROZDZIELNICĘ PODTYNKOWĄ 3x24 IP 40.
2. TABLICĘ WYPOSAŻYĆ W ZAMEK SYSTEMOWY.

OZNACZENIA:

Q - STYCZNIK 20A, 2Z, c. 230V AC

Projekty budowlane
audyty i świadectwa energetyczne
pozwolenia na budowę i użytkowanie,
SEPBA
mgr inż. Tadeusz Dyrla
upr bud. nr A/PNB/8300/105/81
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 10C
tel. 694 721 908

INWESTOR I ADRES:	GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1 78–113 DYGOWO
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI:	WŁOŚCIBÓRZ dz. nr 184/16 gm. DYGOWO
AUTOR:	mgr inż. JACEK JĘDRZEJEWSKI upr. UAN/U/7342/36/91
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. BOGUMIŁA POZORSKA upr. GT–V–63/112/77
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TG
DATA:	29.12.2017
SKALA:	–
NR. RYSUNKU:	E5

19