

Pracownia Projektowa Instalacji Elektrycznych

e l e c t r i c

Elżbieta Waszczuk

ul. Budowlana 4 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 25 071 mobile 502 153 270

e-mail: elawaszczuk@wp.pl, www.elawaszczuk.pl

NIP 671-000-28-27 REGON 003826025

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Rozbudowa i przebudowa istn. budynku Straży oraz remont utwardzenia terenu część dz.nr 458/2 Gminnej

Kod CPV: 45310000-3; E019-9

Adres budowy: Dygowo ul.Kolejowa 1 dz.nr 458/2 i 457/3

Inwestor: Gmina Dygowo ul.Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Rodzaj robót: oświetlenie terenu

Załączniki:

1. Spis działów przedmiaru robót
2. Przedmiar robót

Sporządził:

projektant - kosztorysant

Elżbieta Waszczuk

Kołobrzeg, grudzień 2012

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

1. Oświetlenie terenu

Przedmiar robót

Lp./SST	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
---------	--------------------	------------	-------------	-------

1. Oświetlenie terenu

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III 79x0,8x0,4 + 2x18x1,0x0,4 = 39,68 m ³	m ³	39,68
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III 79x0,6x0,4 + 2x18x1,0x0,4 = 33,36 m ³	m ³	33,36
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 2 x 79 = 158 m	m	158,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 75 mm 37 m	m	37,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040	Układanie ręczne kabli YKY 3 x 4 mm ² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm m 110	m	110,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040	Układanie kabli YKY 3 x 4 mm ² w budynkach m 5	m	5,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020	Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o masie do 100 kg na prefabrykowanych fundamentach betonowych 5 szt	szt	5,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typ Parkowy z ledowym źródłem światła 60 W na głowicy słupa 5 szt	szt	5,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-010-040	Układanie kabli YKY 3 x 4 mm ² w rurach i słupach 53 m	m	53,00

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-010-020	<i>Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm²</i> 11 szt	szt	11,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-040-020	<i>Uziom o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III</i> 2 szt	szt	2,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020	<i>Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301B10A</i> 1 szt	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-030-020	<i>Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Zegar sterujący</i> 1 szt	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020	<i>Montaż przełącznika zmierzchowego na ścianie budynku</i> 1 szt	szt	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040	<i>Przewody kabelkowe YDYp 4x 1,5 mm² układane pod tynkiem dla zasilania PZ</i> m 6	m	6,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108	<i>Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy</i> pom.1	pomiar	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-030-020	<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej. pomiar pierwszy</i> pom.1	szt	1,00