



## GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1  
78 - 113 Dygowo  
[www.dygowo.pl](http://www.dygowo.pl)

tel (+48) 943-584-195  
fax (+48) 947-126-022  
e-mail [ug@dygowo.pl](mailto:ug@dygowo.pl)

Dygowo, dnia 14 września 2023 r.

### ***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego***

#### **Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.256.2023- „Remont drogi gminnej nr 887670Z we Wrzosowie”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1:**

W załączonych przedmiarach branży drogowej i branży sanitarnej podano do montażu hydrant. W branży drogowej podziemny, a w branży sanitarnej nadziemny. Czy do wyceny należy uwzględnić oba hydranty? Jakie hydranty należy uwzględnić w wycenie?

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć hydrant podziemny.

  
WÓJT  
Gminy Dygowo  
Grzegorz Starczyk

