



## GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1  
78 - 113 Dygowo  
[www.dygowo.pl](http://www.dygowo.pl)

tel (+48) 943-584-195  
fax (+48) 947-126-022  
e-mail [ug@dygowo.pl](mailto:ug@dygowo.pl)

Dygowo, dnia 14 listopada 2023 roku

### ***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego***

#### **Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.301.2023- „Remont drogi gminnej nr 887626Z w miejscowości Miechęcino”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1:**

Trasa drogi przedstawiona w projekcie nie biegnie w linii prostej, ale częściowo po łuku. W związku z tym powstaną przerwy między układanymi płytami betonowymi. Czym trzeba będzie uzupełniać te przerwy? Kostką, betonem? Nie ma no przewidzianych pozycji w przedmiarze robót.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Informacja o wypełnieniu przestrzeni między płytami znajduje się w opisie technicznych projektu budowlanego: „zabruki z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cem- piaskowej gr. 10 cm i podbudowie z pospólki gr. 15 cm”.

Zatwierdził  
  
**Wójt Gminy Dygowo  
Grzegorz Starczyk**