

Urząd Gminy Dygowo 6065
Wpłynęło dnia 08.10.2015
Liczba załączników
Podpis

Urząd Gminy Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

Znak EOP/KP/5/2025/09/037306
Dot. zaopiniowania MPZP gm. Dygowo dla farm
wiatrowych „Piotrowice”

Stupsk, 11 września 2025 roku

W odpowiedzi na pismo znak BPP.6722.3.4.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie **przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo dla zespołu elektrowni wiatrowych „Piotrowice”** informujemy, że na obszarze przedstawionym w załączniku graficznym znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 15kV oraz kablowe linie elektroenergetyczne o napięciu 15kV należące do Energa – Operator SA, które mogą kolidować z planowaną na przedmiotowym terenie zabudową.

W związku z powyższym w opracowywanym MPZP należy uwzględnić konieczność usunięcia ewentualnych kolizji lub przebudowę istniejącej sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Prace związane z usuwaniem ewentualnych kolizji lub przebudową w/w sieci i urządzeń wykona Przedsiębiorstwo Energetyczne, będące właścicielem sieci, na wniosek i koszt strony zainteresowanej po zawarciu umowy o realizację przebudowy sieci.

Ponadto informujemy, iż w opracowywanym MPZP, należy uwzględnić potrzebę rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV i 0,4kV w celu zasilania w energię elektryczną planowanych do zagospodarowania terenów oraz poprawy jakości zasilania już przyłączonych do sieci elektroenergetycznej odbiorców. W szczególności w opracowywanym MPZP należy ująć zapisy umożliwiające w przyszłości przeprowadzenie inwestycji takich jak:

- budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych o napięciu 15kV i 0,4kV
- budowa i modernizacja stacji transformatorowych 15/0,4 kV

Ewentualną budowę i rozbudowę sieci 15kV i 0,4kV należy realizować w pasach drogowych i ciągach pieszych.

Praca sprzętu mechanicznego w pobliżu sieci i urządzeń elektroenergetycznych możliwa jest tylko po wcześniejszym zawiadomieniu Rejonu Dystrybucji w Kołobrzegu przy zachowaniu obowiązujących wymogów i przepisów. Szczegółowe informacje dotyczące linii elektroenergetycznych znajdujących się na terenach objętych planami można uzyskać w Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie.

W opracowywanym MPZP należy również zawrzeć zapisy zapewniające odpowiednie strefy ochronne dla istniejących i planowanych linii i obiektów elektroenergetycznych. Zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami wymagane szerokości pasów ochronnych w których obowiązują ograniczenia m.in. w zabudowie wzdłuż elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych wynoszą:

- 15m dla linii napowietrznych SN (po 7,5m od osi linii w obu kierunkach, oś symetrii wyznaczają słupy),
- 3m dla linii kablowych SN (po 1,5m od osi linii w obu kierunkach) .
- 3m dla linii napowietrznych nN (po 1,5m od osi linii w obu kierunkach oś symetrii wyznaczają słupy),
- 2m dla linii kablowych nN (po 1m od osi linii w obu kierunkach)

Ponadto, dla istniejącej sieci elektroenergetycznej należy przyjąć poniższe pasy techniczne w których przy dowolnym stanie pracy turbiny wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek jej element (w szczególności łopaty turbiny) i wynoszą:


- 25m dla linii napowietrznych SN – 15kV (po 12,5m od osi w obu kierunkach, oś symetrii wyznaczają słupy),
- 20m dla linii napowietrznych nN – 0,4kV (po 10m od osi w obu kierunkach oś symetrii wyznaczają słupy),

W przypadku braku możliwości zapewnienia zachowania wymaganych odległości od planowanej zabudowy (m.in. turbin wiatrowych) należy postępować zgodnie z procedurami usuwania kolizji w Energa-Operator SA.

Przyłączenie nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej należy zrealizować z istniejącej oraz z projektowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia od Energa-Operator SA.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego podlega opiniowaniu w Wydziale Przyłączeń i Rozwoju w Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10; 75-950 Koszalin.

Z poważaniem



K/O:
5MMPR a/a