

BPP.7013.86.7.2013

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania przetargowego: „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w Piotrowicach oraz budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy Gmina Dygowo udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać nawierzchnię poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym, czy w technologii natrysku, czy w technologii typu 2S.

Odpowiedź: na warstwie złożonej z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego należy wykonywać jest nawierzchnię poliuretanową typu Natrysk (mata gumowa o gr. 10-11 mm + warstwa EPDM o gr. 2-3 mm) o łącznej grubości ok. 13 mm.


WÓJT
Marek Zawadzki

Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
tel. 0-94 358 46 08 a.mazur@dygowo.pl