



ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

GMINA DYGOWO

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 19 września 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.328.2024-
„Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści oprawy uliczne oraz parkowe typ stojąca w kolorze zbliżonym do RAL9006 np. RAL9023?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oprawy uliczne oraz parkowe typ stojąca w kolorze RAL9023.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści tolerancję skuteczności świetlnej +/-5% dla opraw ulicznych i 10% dla opraw parkowych przy zachowaniu podanej w specyfikacji mocy opraw?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza tolerancję skuteczności świetlnej +/-5% dla opraw ulicznych i 10% dla opraw parkowych przy zachowaniu podanej w specyfikacji mocy opraw.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga „górną powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona łączeń, zawiasów oraz żeber”. Prosimy o dopuszczenie opraw otwieranych bez narzędziowo od góry a tym samym posiadających w górnej części zawias.

Zapis „górną powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona łączeń, zawiasów oraz żeber;” wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta i tym samym ogranicza konkurencyjność łamiąc przepisy ustawy PZP.

Powyższy zapis eliminuje wszystkie oprawy z dostępem do komory zasilacza od góry. Takie oprawy oferuje większość producentów europejskich. Są to przemyślane i dopracowane konstrukcje o parametrach potwierdzonych europejskimi certyfikatami ENEC i ENEC+.

Ewentualne zawiasy są tak skonstruowane (ukryte), że nie wpływają negatywnie na odprowadzenie wody i zanieczyszczeń z powierzchni opraw. Prosimy o dopuszczenie w górnej części korpusu zawiasów.

Większość opraw czołowych producentów w Polsce i Europie posiada w swojej ofercie oprawy z dostępem do komory zasilacza od góry oprawy co jest podyktowane wyższą ergonomią w przypadku prowadzenia prac montażowych/serwisowych.

Zamawiający jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny (art. 16 ustawy Pzp). W przypadku opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma obowiązek nie tylko opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp).

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający dopuszcza oprawy otwierane bez narzędziowo od góry, a tym samym posiadające zawias w górnej części.

WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk