

Dygowo, dnia 14 marca 2014 roku

BPP.7013.126.22.2014

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: Budowy remizy OSP we Wrzosowie.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców Gmina Dygowo jako Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zapytanie: *Przedmiar robót budowlanych, rozdział utwardzenie placu poz. 119- Podsypka piaskowa grub. 15 cm po zagęszczeniu – ilość 1950,36 . Wg wykonawcy jako podbudowa pod utwardzenie placu po którym będą jeździć samochody straży pożarnej należy wykonać podsypkę z tłuczni, a nie piasku jak to zostało opisane w przedmiarze . Proszę o podanie z czego ma być wykonana podsypka gr. 15 cm.*

Odpowiedź: Podbudowa dróg dojazdowych i placów utwardzonych winna być wykonana jak w projekcie – podbudowy typu ciężkiego z kłińca czy kruszywa kamiennego stosuje się dla dróg o znacznie większym obciążeniu ruchem.

Podsypka z pospółki gr. 15 cm i podkład z wilgotnego betonu kl B 7-10 gr. 7 i kostka grubości 12 cm układana wg KNR na podsypce 5 cm jest w zupełności wystarczająca dla przeniesienia obciążeń o śladowym natężeniu ruchu.

2. Zapytanie: *Przedmiar robót budowlanych, rozdział utwardzenie placu poz. 109 – korytowanie o głębokości 20 cm- ilość 950,96 m2. Wg projektu warstwy placu to 2x15 cm podbudowy i 8 cm nawierzchni z Polbruku. Należy więc uwzględnić większą głębokość korytowania pod plac. Proszę podać jaką głębokość korytowania przyjąć do oferty?*

Odpowiedź: W pozycji 4 kosztorysu ujęto zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20 cm i to jest brakująca głębokość korytowania. .

3. Zapytanie: *Przedmiar robót budowlanych rozdział utwardzenie placu poz. 111 – dodatek za 7 cm grubości podsypki. Powinien być za 10 cm podsypki. Na przekroju nawierzchni placu utwardzonego jest 15 cm jest 15 cm warstwa wilgotnego betonu. Skoro nawierzchnia z kostki Polbruk układana jest na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej to należy wykonać 10 cm podkładu. Proszę podać jaka grubość podsypki należy przyjąć do oferty w p[oz. przedmiaru 111.*

Odpowiedź: Zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze robót.

W tej pozycji należy skalkulować również podsypkę z pospółki o grubości 15 cm.

4. Zapytanie: *Na planie zagospodarowania terenu zaznaczone sa tereny zielone (trawa). Czy w ofercie należy ująć humusowanie i obsianie trawą/*

Odpowiedź: Po uporządkowaniu placu należy rozścielić humus i obsiać trawę na obszarze . 150 m²


Marek Zawadzki