



WÓJT GMINY DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 24 lipca 2017 roku.

BPP. 7013.146.3.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania pn.: „Naprawa odcinka drogi nr 3335Z przez odnowę nawierzchni bitumicznej”

W związku z zapytaniem wykonawców, Gmina Dygowo, jako zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

- Pytanie:* Czy docelowa szerokość nawierzchni bitumicznej ma mieć 4,00 m? Jeżeli tak, to czy Inwestor świadomie zaniża przedmiar robót nawierzchniowych, który zgodnie z SIWZ wynosi 5021,5 m²? Naszym zdaniem warstwy ścieralnej będzie więcej niż opisuje to przedmiar robót, bo $4,0 \times 1323 \text{ m} = 5292 \text{ m}^2$ + dodatkowo istniejące szersze odcinki tj.: $(7,0 - 4,0) \times 100 = 300 \text{ m}^2$ + $(4,5 - 4,0) \times (1323 - 1282) = 20,5 \text{ m}^2$, co łącznie daje **5612,5 m²**. W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia robót (zgodnie par. 5 Umowy) jest to istotna różnica (ok. 12%). Prosimy zatem o określenie szerokości
- Pytanie:* Jeżeli docelowa szerokość nawierzchni bitumicznej ma mieć szerokość tylko 3,50 m, a brakująca szerokość 1 m utwardzona tylko kruszywem łamanym grubości 8 cm, to czy Inwestor zdaje sobie sprawę, że jest to konstrukcja nie mieszcząca się nawet w minimalnej kategorii ruchu KR1? Zgodnie bowiem z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do Zarządzenia Nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014) minimalne grubości dla ruchu KR1 mogą być następujące: **Tablica 9.1. TYP A1** w. ścieralna z AC grub. 4 cm + w. wiążąca z AC grub. 5 cm + podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 grub. 20 cm lub np. **Tablica 9.5. TYP C** w. ścieralna z AC grub. 4 cm + w. wiążąca z AC grub. 5 cm + podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grub. 18 cm. Udzielenie gwarancji na tak cienką konstrukcję w miejscach poszerzeń (tylko 8 cm kruszywa łamanego) na okres 90 miesięcy jest bardzo ryzykowne nawet przy niewielkim ruchu?

Wyjaśnienie dot. pytania Nr 1 i 2: Zamawiający zmienił treść SIWZ dołączając nowy opis techniczny oraz nowy przedmiar, a także specyfikację techniczną.

- Pytanie:* Jaki minimalny okres gwarancji dopuszcza Zamawiający? Punkt 21.3 SIWZ mówi tylko o maksymalnej gwarancji, która nie może przekroczyć 90 miesięcy.
- Pytanie:* Czy wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie koszt opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu? Zwracamy uwagę, że przy tak wąskiej jezdni nie ma

możliwości układania nawierzchni zapewniając przejezdność. Maszyny do rozkładania i wałowania mieszanki bitumicznej uniemożliwią ruch pojazdów w obu kierunkach na czas wykonywania robót tj. ok. 8 godzin dziennie przez kilka dni.

Wyjaśnienie: Tak

5. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienie: Potwierdzamy.

6. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegółową specyfikację techniczną.

Wyjaśnienie: Uzupełniono

7. Proszę o wskazanie rodzaju oczekiwanych mieszanek w oparciu o aktualnie obowiązującą klasyfikację.

Wyjaśnienie: Wskazano w specyfikacji technicznej.

8. Proszę o dostosowanie grubości warstw do minimalnych wymagań dla przyjętych mieszanek.

Wyjaśnienie: Dostosowano. Maksymalna średnica ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy.

9. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość przedmiaru?

Wyjaśnienie: Przedmiar ma charakter pomocniczy.

10. Czy stosownie do art. 30 pzp zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne w przypadku gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Wyjaśnienie: Tak

11. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku gdy są wymagane).

Wyjaśnienie: Wyjaśnienia (odpowiedzi) zamawiającego nie stanowią części SIWZ, są wyłącznie wyjaśnieniami jej treści. W przypadku, gdyby odpowiedź miała wykraczać poza treść SIWZ, wówczas zamawiający oprócz udzielenia zamówienia, zmieniłby treść SIWZ.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Marczyk