



## WÓJT GMINY DYGOWO

ul. Kolejowa 1  
78 - 113 Dygowo  
[www.dygowo.pl](http://www.dygowo.pl)

tel (0-94) 358-41-95  
fax (0-94) 712-60-22  
e-mail [ug@dygowo.pl](mailto:ug@dygowo.pl)

Dygowo, dnia 1 sierpnia 2017 roku.

BPP. 7013.146.4.2017

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania pn.: „Naprawa odcinka drogi nr 3335Z przez odnowę nawierzchni bitumicznej”

W związku z zapytaniami wykonawców, Gmina Dygowo, jako zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Dokumentacja wskazuje na zastosowanie warstwy wyrównawczej podbudowy na istniejącej nawierzchni maksymalnej średnicy ziaren 16 mm. Średnia grubość warstwy wyrównawczej zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem to 2 cm. Zgodnie z wyjaśnieniami do zapytań wykonawców z dnia 24.07.2017 r. pkt. 8 – „maksymalna średnica ziaren nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy” co daje nam d 13,3 mm (20 mm x 2/3). Nadmieniam, że zgodnie z WT2-2008 minimalna grubość warstwy dla AC16W wynosi 5 cm (Tablica 59 – str. 74, 75). Ponownie prosimy o weryfikację założeń projektu.

*Wyjaśnienie* – Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze wyjaśnienia dodając, że odnoszą się one do maksymalnej wielkości ziaren. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu ciągłości uziarnienia.

Z-~~m~~ Wójta  
  
Dorota Cuchala  
Sekretarz Gminy