

BPP.7013.138.3.2013

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy postępowania przetargowego: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w miejscowości Dygowo”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcy Gmina Dygowo, jako zamawiający, udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie: Kabel aluminiowy czy miedziany? Ponieważ dostępne są dwa różne schematy.

Odpowiedź: Dla zasilenia oświetlenia drogowego zaprojektowano kabel aluminiowy YAKY 5x16 mm².

2. Pytanie: Kiedy możliwe jest spotkanie z inspektorem w celach uzgodnień?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT
Marek Zawadzki

AM