

BPP.7013.107.12.2014

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie – wykonanie modernizacji systemów grzewczych w obiekcie użyteczności publicznej na terenie Gminy Dygowo – montaż solarów oraz instalacji solarnej w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie, Gmina Dygowo udziela następujących odpowiedzi:

1. W opisie budowlanym – Instalacji została podana powierzchnia pojedynczego kolektora – 2,5 m<sup>2</sup> (łącznie powierzchnia przy 4 kolektorach wynosi 10,00 m<sup>2</sup>) – sugerująca model Vitosol 100 W. Natomiast w instrukcji montażu podane są kolektory innej firmy o powierzchni jednostkowej 2,02 m<sup>2</sup>. Prosimy zatem o jasne sprecyzowanie minimalnych parametrów technicznych wymaganych kolektorów słonecznych w celu doboru odpowiedniego, według zapotrzebowań Zamawiającego

Odpowiedź: Mają być wykonane 4 kolektory po 2,5 m<sup>2</sup> każdy. Pozostałe parametry zostały określone w dokumentacji projektowej. Rozwiązania projektowe oraz urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej przez projektanta służą rzetelnemu i jednoznaczemu określeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania projektowe, zastosowanie innych urządzeń i materiałów od przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż takie rozwiązania a także zastosowane urządzenia i materiały, zaproponowane przez wykonawców będą równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej, tzn. parametry proponowanych rozwiązań projektowych, urządzeń i elementów będą nie gorsze od parametrów urządzeń i elementów przyjętych w dokumentacji projektowej.

2. Prosimy o podanie wymiarów tablicy informacyjnej, która ma być wykonana w ramach zamówienia.

Odpowiedź: 1,5 x 1,0 m



Marek Zawadzki