

BPP.7013.210.1.2014

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy: przetargu na Zagospodarowanie terenu cmentarza przy ul. Wiosennej w Dygowie.*

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Gmina Dygowo udziela następujących odpowiedzi:

**1. Zapytanie:** Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego słupków stalowych ogrodzeniowych i bram.

**Odpowiedź:** Poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

**2. Zapytanie:** Czy podana w przedmiarze "średnica drutu 3mm" jest to średnica samego drutu, czy drutu z powłoką z tworzywa oraz proszę o podanie koloru powłoki.

**Odpowiedź:** średnica dotyczy drutu bez powłoki. Powłoka ma być koloru czarnego.



Marek Zawadzki