

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78-113 DYGOWO
NIP 671-180-17-08 REGON 330920630

Dygowo, dnia 15 kwietnia 2014 roku.

BPP.7013.163.6.2014

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego dla inwestycji „Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie”

W związku z zapytaniami Wykonawców, Gmina Dygowo jako Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zapytanie: Płyty Meba mają być jakiej grubości 8cm czy 10cm?

Odpowiedź: Grubość płyt MEBA wynosi 10 cm.

2. Zapytanie: Jaki typ słupów wykonawca ma przyjąć do wyceny - ośmiokątne czy okrągłe a może czterokątne?

Odpowiedź: Przekrój słupa ośmiokątny.

3. Studnie betonowe fi 1200 mają być z osadnikiem czy bez?

Odpowiedź: Studnie mają być z osadnikiem.


M. Kowalski