



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 31 marca 2023 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.294.2023- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, udostępniając dokonane zmiany zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp:

Pytanie 1:

Jakiego rodzaju kostkę zaprojektowano w obrębie drogi, chodników, parkingów? Prosimy o podanie rodzaju, formatu (np. tetka, prostokąt) i koloru betonowej kostki brukowej w odniesieniu do legendy na mapie zagospodarowania terenu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zaprojektowane nawierzchnie drogi, zjazdów, miejsc parkingowych, placu do zawracania, chodników i miejsc na pojemniki na śmieci należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, prostokątnej (Holland), z fazą, o powierzchni gładkiej w następującej kolorystyce:

- drogi- kolor szary
- zjazdy- kolor grafit
- miejsca parkingowe- kolor szary, linie rozgraniczające miejsca postojowe kolor czerwony
- plac do zawracania- kolor szary,
- chodniki- kolor szary, ze skrajnymi pasami od krawężnika szer. 20 cm (na dwie kostki) w kolorze czerwonym
- miejsca na pojemniki na śmieci- kolor grafit

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Projekt budowy drogi gminnej w Gąskowie został zaopiniowany pozytywnie bez uwag przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dodaje do SWZ nowy załącznik „Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych”, zamieszczając dodatkowy załącznik na stronie internetowej zamawiającego

Pytanie 3:

Prosimy o podanie odległości na jaką należy przewieźć materiał z rozbiórki.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Materiał z rozbiórki, tj. betonowe płyty drogowe należy przewieźć na plac zlokalizowany w miejscowości Dygowo, czyli na odległość 4,5 km.

Pytanie 4:

Czy dysponujecie Państwo miejscem do złożenia urobku z wykopów. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w jakiej odległości od inwestycji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje miejscem do złożenia urobku z wykopów.

Zatwierdził

**Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk**