



# SCHEMAT IDEOWY

$P_i = 32,8 \text{ kW}$   
 $P_s = 17,3 \text{ kW}$   
 $P_p = 17,0 \text{ kW}$   
 $k_j = 0,52$

ZKP-1/1P w gestii RE Kolobrzeg

### UWAGI:

- Tablicę rozdzielczą TG montować we wnęce ściennej
- Sugeruje się montaż osprzętu rozdzielczego w dwóch rozdzielnicach o ilości modułów 3 x 12 rozmieszczonych poziomo
- spód tablicy na wysokości 100 cm od posadzki

OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
"SZYBKE WYŁĄCZANIE"

Obiekt: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
 Adres: Wrzosowo dz. nr 129/25, 129/26

**PROJEKT BUDOWLANY**  
 instalacji elektrycznych wewnętrznych  
 Tablica główna TG

Autor: techn. Elżbieta Waszczuk upr. GT-V-63/147/76	podpis data 12.2012	rys.nr 5/1
---	------------------------	------------