



UWAGI:

- dla oświetlenia zastosować słupy stalowe ocynkowane o grubości blachy 3 mm długości 4 m/część nadziemna i głowicy słupa ϕ 60 mm
- na głowicy słupa montować oprawy ledowe 60W, o kącie 60 stopni o parametrach nie gorszych niż przyjęta w projekcie oprawa typu PARK LED 650 prod.ELGO Gostynin- patrz załączona karta informacyjna

OCHRONA OD PORAŻEŃ: "SZYBKE WYŁĄCZANIE"

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa istn. bud. Straży Gminnej Remont utwardzenia terenu cz. dz. nr 458/2 Adres: Dygowo ul. Kolejowa 1		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY oświetlenia terenu		
Autor: techn. Elżbieta Waszczuk upr. GT-V-63/147/76	podpis data 12.2012	rys. nr 3