



UWAGA:
 - instalację zwodów poziomych i przewodów odprowadzających wykonać przewodami DFe fi 8 mm metodą beznaciagową

RZUT DACHU

Obiekt: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Adres: Wrzosowo, gm.Dygowo dz. nr 129/25, 129/26		
PROJEKT BUDOWLANY instalacji odgromowej		
Autor: tech. Elżbieta Waszczuk upr.GT-V-63/147/76	podpis data 12.2012	skala 1 : 100 rys.nr 4