

Dygowo, dnia 6 marca 2012 roku.

BPP.7013.61.12.2012

Dotyczy: przetargu na zadanie: „**Budowa świetlicy wiejskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w Pustarach**”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy Gmina Dygowo, jako zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Czy ekran ma być mobilny?

Odpowiedź: Ekran elektryczny format 1:1, o wymiarze nie mniejszym niż 178x178, kolor biały.

Pytanie: Czy w ofercie odtwarzacza DVD/DivXD uwzględnić kable połączeniowe do telewizora.

Odpowiedź: Po zamontowaniu urządzenie powinno być zdatne do użytku.

Pytanie: Czy telewizor ma spełniać tylko wymagania odnośnie przekątnej 50''?

Odpowiedź: Telewizor LCD o przekątnej ekranu 50'' z uchwytami umożliwiającymi jego podwieszenie na ścianie. Rozdzielczość nie mniejsza niż 1024x768, gniazda HDMI.

WÓJT
Marek Zuwałki



Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 0-94 358 46 08 a.mazur@dygowo.pl

BPP.7013.61.11.2012

Dotyczy: przetargu na zadanie: „**Budowa świetlicy wiejskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w Pustarach**”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy Gmina Dygowo, jako zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Podane w SIWZ specyfikacje wyposażenia świetlic są niewystarczające do przygotowania rzetelnej wyceny. Prosimy o przedstawienie szczegółowych opisów oraz parametrów dot. wyposażenia świetlic.

Odpowiedź: Wymogi dot. zestawów komputerowych zostały uszczegółowione w specyfikacji technicznej zamieszczonej w zmianie treści SIWZ, natomiast pozostałe wyposażenie zgodnie z opisem w SIWZ .

Pytanie: Prosimy o wykreślenie w pkt. 10 SIWZ zapisu: „zobowiązany jest wskazać nazwę podwykonawcy” jako niezgodny z zapisami ustawy pzp oraz zmianę formularza ”Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

Odpowiedź: Stosowne zmiany Zostały zawarte w zmianie treści SIWZ.

Pytanie: Zgodnie z pkt. 6 SIWZ do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, który należy sporządzić zgodnie z „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” na podstawie dokumentacji projektowej oraz SIWZ. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- 1. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją oraz danymi uzyskanymi podczas wizji lokalnej Zamawiający dopuszcza zmiany ilości w pozycjach przedmiaru robót?*
- 2. Czy w przypadku stwierdzenia robót niezbędnych do realizacji zamówienia nie ujętych w przedmiarze Zamawiający dopuszcza dopisanie tych robót do kosztorysu ofertowego?*
- 3. Jeżeli na któreś z pytań odpowiedź Zamawiającego będzie negatywna to prosimy o wskazanie sposobu uwzględniania w wycenie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją i danymi uzyskanymi podczas wizji lokalnej.*

Odpowiedź: Zamawiający dostarczył ramowy przedmiar na zadanie j. w. w celu zapoznania się z zakresem prac i przedstawionym sposobem ich wykonania.

Podstawowym celem publikacji jest w miarę możliwości jak najbliższa rzeczywistości ocena prawidłowości wykonania robót zgodnie z projektem obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i co za tym idzie rzetelna wycena prac.

Tego typu zbiorowa analiza znacznie przyczyni się do wykrycia pomyłek, uchybień i braków w projekcie, obmiarach i ewentualnych rozwiązaniach techniczno-materiałowych.

Sposób rozwiązania problemu może przedstawiać się następująco:

- 1 Należy zgłosić pytania i uwagi uzupełniające w sposób i w formie jak do chwili obecnej (np. brak pozycji kosztorysowych, niejasności co do ilości, rodzaju materiałów itp.)*
- 2 W/w pytania wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego.*

Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
tel. 0-94 358 46 08 a.mazur@dygowo.pl

3 W/w wycenę dodatkową dołączyć do zasadniczego kosztorysu. Podstawą do rozstrzygnięcia przetargu będzie cena stanowiąca sumę kosztorysu ramowego i wyceny wszystkich opublikowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego uzupełnień.

4 Podstawową zasadą jest taka sama zawartość rzeczowa wszystkich kosztorysów zawierająca kosztorys podstawowy i wycenę dodatkową.

Zaleca się szczegółową analizę projektu i oględziny w celu rozproszenia ewentualnych wątpliwości, w celu uniknięcia późniejszych sporów.

Zamawiający postawił w SIWZ wymagania dotyczące doświadczenia w remontach tego typu obiektów, aby zapobiec sytuacji niedoszacowania wartości robót i uniknięcia komplikacji w tej materii, dlatego jeśli są nieścisłości w określeniu zakresu wymaganej znajomości specyfiki prac to należy je tylko doprecyzować. Odpowiedź na podpytanie Nr 2 – Zamawiający nie dopuszcza dopisania robót do wyceny przez wykonawcę

WOJ
Marek Zawadzki

