



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

**Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:**

+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:**

+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**


+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994



Kołobrzeg, dnia 02-05-2022

L. dz. W/01271/22

WARUNKI TECHNICZNE 010839/2022

Urząd Gminy Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
Numer klienta: 90000836

Stosownie do wniosku z dnia 14-04-2022 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Sieci wod. - kan.

Dygowo ul. Malinowa, Lawendowa i Kwiatowa

I. Zaopatrzenie w wodę

Włączenie do:

- sieci wodociągowej DN/OD 200 mm w dz. 371 poprzez budowę węzła zasuwn (ul. Kwiatowa dz. 28)
- sieci wodociągowej DN/OD 200 mm w dz. 371 poprzez budowę węzła zasuwn (ul. Kwiatowa dz. 52)

II. **Odprowadzanie ścieków** - do sieci sanitarnej tłocznej PE o średnicy 180 mm, lokalizacja: działce 92. Odprowadzenie ścieków zaprojektować poprzez przepompownię ścieków. Włączenie do sieci wykonują służby techniczne MWiK na pisemne zlecenie inwestora. Bezpośrednio za miejscem włączenia do sieci zaprojektować zasuwę odcinającą.

IV. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: Urząd Gminy Dygowo

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Przewodniczący