



AB 1156

**Punkt Obsługi Klienta:**

+48 94 35 232 92  
www.mwik.kolobrzeg.pl

**Laboratorium:**

badanie wody:  
+48 94 35 489 80  
badanie ścieków:  
+48 94 35 177 79 w. 13

**Dział Produkcji Wody  
i Sprzedaży:**

+48 94 35 438 97  
+48 94 35 464 25

**Oczyszczalnia Ścieków:**

+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-**

**-Eksploatacyjny:**  
+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki**


**i Zaopatrzenia:**  
+48 94 35 234 95

**Dyspozytornia:**

+48 94 35 463 10

**Pogotowie wod.-kan.:**

tel. 994



Kołobrzeg, dnia 08-07-2020

L. dz. \_\_\_\_\_

## WARUNKI TECHNICZNE 09742/2020

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”**

**Sp. z o.o. w Kołobrzegu**

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 07-07-2020 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci oraz przyłącza wodociągowego.

**obiekt:** Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

Dygowo

Dz. Nr: 305/8; 305/7; 304; 299/1; 298; 415/2; 415/1; 417; 418/2; 419/3; 290/2; 289/4; 288; 271/7; 289/10; 279/20; 279/21; 654; 655; 271/7; 279/19; 278/10; 278/13; 656; 278/10; 689; 276/4; 274/6; 276/6; 274/5; 273; 271/7; 266; 276/5; 274/7; 262/16; 262/21

### I. Zaopatrzenie w wodę -

Zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejących urządzeń wodociągowych zgodnie z MPZP gminy Dygowo dla miejscowości Dygowo, obr. Dygowo. Zakres zgodnie z koncepcją programową będącą załącznikiem do wniosku.

### II. Odprowadzanie ścieków -

Odprowadzenie ścieków poprzez rozbudowę istniejących urządzeń kanalizacji sanitarnej zgodnie z MPZP gminy Dygowo dla miejscowości Dygowo, obr. Dygowo. Zakres zgodnie z koncepcją programową będącą załącznikiem do wniosku.

### III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.
4. **Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.**
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. **Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.**
9. **Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.**
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Opracował: **Ryszard Wałęska**

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis

10.01.2017 r.  
MWiK Sp. z o.o.  
*Paul Hryciuk*