

Dygowo, dnia 18 marca 2014 roku.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji: „Budowa remizy OSP we Wrzosowie”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. Zmienia się terminy składania i otwarcia ofert w sposób następujący: Termin składania ofert do dnia 27.03.2014 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 27.03.2014 r. godz. 10:15. Odpowiednio należy również zmienić treść napisu na kopercie zawierającej ofertę.

2. Po pkt. 3.3. dodaje się pkt. 3.4 o treści:

„Opis dodatkowy do elementów konstrukcyjnych”

Poz. 1 .nadproża nad bramami wjazdowymi do garażu wymiar 0,25 x0,40 x 3,50 szt. 2
6#14 mm

Poz. 3 podciąg podstropowe w części ukryte wymiar 0,25x 0,7x 7,70 szt 2. zbrojenie
10#16mm,

poz.4 daszek nad wejściem – na rys. nr K-2

poz.5 schody wejściowe na poddasze wymiar w rzucie 4,69 x 0,93 m grubość płyty 0,12
m, stopnie $2h+s = 0,62-0,65m$.

2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY DYGOWO
woj. zachodniopomorskie

WOJT
Marek Zawadzki