

Dygowo, dnia 1.09.2014 roku

BPP.7013.210.2.2014

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: przetargu na Zagospodarowanie terenu cmentarza przy ul. Wiosennej w Dygowie.*

---

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. Opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 4.1. niniejszej SIWZ) uzupełnia się w następujący sposób: Bramy i furtki wykonane z profili pełnych, a w przypadku zastosowania profili otwartych (pustych) grubość ścianki winna wynosić minimum 2 mm). Zabezpieczenie anty-korozyjne bram, furtek i słupków ogrodzeniowych poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

2. Opis robót w poz. 16 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Ogrodzenie z siatki z drutu o średnicy min. 2,5 mm + powłoka PCV koloru czarnego z oczkiem 50 mm i wysokości 1,50 m, na słupkach o rozstawie 2,5 m z rur stalowych o średnicy 48,2 mm o narożne 76,1 mm osadzone w fundamencie 30x30 cm;  
 $9,0+54,0+41,0+69,0+105,0+76,0+3,0+39,0+5,0+83,5=484,5$  m”

2. Zmienia się terminy składania i otwarcia ofert w sposób następujący: Termin składania ofert do dnia 05.09.2014 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 05.09.2014 r. godz. 10:15. Odpowiednio należy również zmienić treść napisu na kopercie zawierającej ofertę.

2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  
WOJTK  
Marek Zawadzki